PODPIS ZAUFANY
JOANNA KARPOWICZ
26.01.2023 14:53:07 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

ZAMAWIAJĄCY: **Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży**
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1
18-400 Łomża

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP, „Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu" na potrzeby projektu **„Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu"** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sygnatura: 1/ARR.LOMZA/23

Odpowiedzi na pytania, dotyczące treści SWZ w postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23 - część 3.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie.

Pytanie 1.
Rysunek nr 1 "Plan Sytuacyjno- Wyjściowy" zakłada wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm, natomiast Przedmiar robót - część drogowa poz. 25 wskazuje na obrzeże o wymiarach 6x20 cm. ***Proszę o wyjaśnienie jaki wymiar obrzeża należy zastosować? „***

Odpowiedź na pytanie 1.
Należy zastosować i skalkulować obrzeża betonowe 6x20 cm – na ławie betonowej z oporem, tak jak w przedmiarze i przekrojach konstrukcyjnych.

Pytanie 2.
Czy LOGO+ PRZESTRZENNY NAPIS- ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM BIZNESU wchodzi w zakres zamówienia ?

Odpowiedź na pytanie 2.
Dostawa i montaż wyposażenia tj LOGO+ PRZESTRZENNY NAPIS zostaną objęte odrębnym postępowaniem przetargowym. Przedmiary stanowią materiał do wyceny.

Pytanie 3.
Czy poniższe wyposażenie wchodzi w zakres postępowania? Jeśli tak, poproszę o podanie parametów jakie ma obejmować sprzęt: panel dotykowy - recepcja interaktywna, laptopy, komputery stacjonarne, rzutnik oraz ekran projekcyjny, kserokopiarka.

Odpowiedź na pytanie 3.
Dostawy oraz montaż urządzeń i wyposażenia tj. recepcja interaktywna, laptopy, komputery stacjonarne, rzutnik oraz ekran projekcyjny, kserokopiarka zostaną objęte odrębnym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 4.
W nawiązaniu do projektu instalacji teletechnicznych składam zapytanie czy poniższy asortyment nieujęty w przedmiarze robót należy ująć w wycenie: Interaktywne monitory, Urządzenia aktywne FortiNet oraz Cisco Centrala telefoniczna, System automatycznych skrytek pocztowych. Czy przedmiary traktujemy tylko jako pomocnicze?

Odpowiedź na pytanie 4.
Urządzenia aktywne *FortiNet* i centrala telefoniczna *Cisco* są ujęte w przedmiarze pozycja 35, 36, 38 **i należy ująć je w wycenie ofertowej.**
Natomiast interaktywne monitory, skrytki pocztowe stanowią wyposażenie, które zostanie uwzględnione w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Podane wyżej odpowiedzi na pytania (część 3) stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23.

Łomża, dnia 26 stycznia 2023 r.

Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu ARR S.A. w Łomży

dr Joanna Karpowicz