PODPIS ZAUFANY
JOANNA KARPOWICZ
03.02.2023 12:53:55 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

ZAMAWIAJĄCY: **Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży**
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1
18-400 Łomża

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP, „Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu" na potrzeby projektu **„Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu"** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sygnatura: 1/ARR.LOMZA/23

Odpowiedzi na pytania, dotyczące treści SWZ w postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23 - część 5.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie.

Pytania 1.
Pozycja 138 Przedmiaru wskazuje że w pomieszczeniu 0.03 należy wykonać połowę sufitu podwieszanego z g-k, natomiast Projekt Aranżacji pomieszczenia 0.03 wskazuje na wykonanie sufitu g-k w całym pomieszczeniu. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytania 1.
Rezygnacja z wykończenia płytą g-k połowy sufitu – należy przyjąć wykończenie z listew lamelowych ujętych w Przedmiarze**.**

Pytania 2.
1. Zgodnie z Projektem Aranżacji sufitów podwieszanych ilość m2 sufitów modułowych i rastrowych to 198,12 m2, natomiast Przedmiar robót w pozycji 139 zakłada 190,16 m2. Proszę o wyjaśnienie.
2. Pozycja 138 Przedmiaru Robót powtarza powierzchnie sufitów podwieszanych pomieszczeń 0.19 i 0.16 liczonych w pozycji 137. Proszę o wyjaśnienie.
3. Przedmiar Robót nie zakłada wykonania sufitu g-k w pomieszczeniu serwerowni 0.13. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytania 2. *(2.1. – 2.3.)*

Ad 1 W pozycji 139 należy przyjąć powierzchnię sufitu powiększoną o 43 m2 co stanowi brakującą powierzchnię sufitów parteru oraz sufitu pom. nr -1.02 Laboratorium druku 3D w piwnicy, które również wchodzi w zakres opracowania. Łączna suma sufitów w pozycji 139 jaką należy uwzględnić w wycenie to 233,16m2.

Ad 2. W pozycje 137 wpisano powierzchnię sufitu pom. nr 0.20 Łazienka zamiast 3,83 m2 powinno być 3,05. W pozycji 138 omyłkowo powtórzono powierzchnię pom. Porządkowego nr 0.16 w ilości 1,86m2. Proszę potraktować to jako nadmiar.

Ad 3. Rezygnacja z sufitu g-k w Serwerowni zgodnie z Przedmiarem.

Podane wyżej odpowiedzi na pytania (część 5) stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23.

Łomża, dnia 03 lutego 2023 r.

Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu ARR S.A. w Łomży

dr Joanna Karpowicz